

Serokomla, 07.07.2021 r.

Gmina Serokomla
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.2.2021

Dotyczy postępowania: „Przebudowa budynku urzędu gminy wraz z rozbudową o systemowy dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych w szybie samonośnym w Serokomli, dz. nr ewid. 1235/1”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy?

Uzasadnienie: Obecnie termin dostawy takich systemowych urządzeń waha się w granicach 10 tygodnie, biorąc pod uwagę przerwy wakacyjne u zachodnich firm wynoszące od 2 do 3 tygodni termin 3 miesięcy jest nie realny do wykonania.

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

PYTANIE 2

Proszę o sprecyzowanie liczby przystanków montowanego urządzenia. Wg opisu technicznego jest 4 przystanki i 4 dojścia, natomiast z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót wynika, że są 3 przystanki (Poziom terenu, I piętro, II piętro).

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający informuje, że liczba przystanków wynosi 3, tak jak wynika to z dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. Opis techniczny zawarty w załączniku "Dokumentacja projektowa - Architektura" zamieszczony został omyłkowo. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczony jest załącznik „Opis techniczny do części architektonicznej projektu” i ten jest opisem prawidłowym.

Wójt Gminy Serokomla
/-/ Piotr Chaber