

Serokomla, 22.07.2026 r.

Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego - Opisu Przedmiotu Zamówienia

Numer postępowania: IB.271.11.2026

Dotyczy: zadania pn. „**Dostawa sprzętu na cele ochrony ludności**” w części I zamówienia
(**Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 65kW**)

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w następujący sposób:

Opis Przedmiotu Zamówienia

Obudowa i konstrukcja:

Przed zmianą:

Wersja dźwiękochłonna, redukująca poziom hałasu do maks. 75 dB(A) w odległości 7 m.

Po zmianie:

- Wersja dźwiękochłonna, redukująca poziom hałasu do maks. 80 dB(A) w odległości 7 m.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Zapytania ofertowego oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia znak IB.271.11.2026

Za-ca Wójta Gminy Serokomla

/-/ Aneta Mazur