

Serokomla, 24.07.2026 r.

Odpowiedź na zapytanie:

W odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na „**Dostawę sprzętu na cele ochrony ludności**” w części I zamówienia (**Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 65kW**) udzielamy dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

1.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy Zamawiający dopuści agregat o mocy znamionowej 66 kW PRP oraz mocy maksymalnej 72 kW ESP, jako spełniający wymaganie mocy znamionowej 65 kW?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści agregat o mocy znamionowej 66 kW oraz o mocy maksymalnej 72 kW jako spełniający wymaganie mocy znamionowej 65 kW gdyż w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał wymagania minimalne, które powinien spełniać przedmiot zamówienia.

2.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy wskazany w opisie wymóg dotyczący emisji spalin:

„zgodna z obowiązującymi normami UE (Stage II / Stage V lub równoważne)”

należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający dopuści agregat stacjonarny wyposażony w silnik, dla którego producent nie deklaruje normy Stage V, ale który posiada oznakowanie CE, deklarację zgodności UE i jest zgodny z wymaganiami właściwymi dla stacjonarnych zespołów prądotwórczych?

Czy Zamawiający dopuści silnik spełniający normę emisji inną niż Stage II lub Stage V, pod warunkiem wykazania jej równoważności oraz zgodności agregatu z obowiązującymi przepisami UE?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis: „zgodna z obowiązującymi normami UE (Stage II / Stage V lub równoważne)” należy rozumieć jako wymaganie zgodności oferowanego agregatu z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi emisji spalin, mającymi zastosowanie do oferowanego urządzenia.

Zamawiający dopuści agregat stacjonarny wyposażony w silnik, dla którego producent nie deklaruje spełnienia normy Stage V, jeżeli z uwagi na jego przeznaczenie i obowiązujące przepisy nie jest to wymagane, a oferowane urządzenie posiada oznakowanie CE, deklarację zgodności UE oraz spełnia wszystkie wymagania prawne właściwe dla stacjonarnych zespołów prądotwórczych. Zamawiający dopuści również silnik spełniający inną normę emisji niż Stage II lub Stage V, pod warunkiem wykazania, że jest ona równoważna pod względem wymagań dotyczących emisji spalin oraz że oferowany agregat jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa UE.

3.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy w przypadku agregatu przeznaczonego do pracy stacjonarnej Zamawiający wymaga przedstawienia konkretnego certyfikatu Stage II lub Stage V, czy wystarczająca będzie deklaracja producenta potwierdzająca zgodność silnika i agregatu z obowiązującymi wymaganiami emisyjnymi?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia odrębnego certyfikatu Stage II lub Stage V. W przypadku agregatu przeznaczonego do pracy stacjonarnej wystarczające będzie przedłożenie deklaracji producenta oraz innych dokumentów producenta potwierdzających, że oferowany silnik i agregat są zgodne z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi emisji spalin, mającymi zastosowanie do tego typu urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów pod kątem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

4.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy Zamawiający dopuści prądnicę synchroniczną bezszczotkową o stopniu ochrony IP23, klasie izolacji H i regulatorze AVR, jeżeli producent agregatu potwierdzi spełnienie wymaganej sprawności minimum 90% w odrębnym oświadczeniu lub dokumentacji technicznej prądnicy?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuści prądnicę synchroniczną bezszczotkową o stopniu ochrony IP23, klasie izolacji H oraz wyposażoną w regulator napięcia AVR, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w OPZ, w tym sprawności nie mniejszej niż 90%. Spełnienie wymaganego parametru sprawności może zostać potwierdzone dokumentacją techniczną producenta prądnicy lub oświadczeniem producenta agregatu, o ile dokumenty te w sposób jednoznaczny potwierdzają spełnienie wymaganego parametru.

5.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy tryb pracy ręcznej i automatycznej ma być realizowany wyłącznie przez panel sterowania agregatu, czy Zamawiający wymaga również dostawy zewnętrznego układu SZR?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dostawy zewnętrznego układu SZR.

6.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy przez „pracę automatyczną” Zamawiający rozumie automatyczny rozruch agregatu po otrzymaniu sygnału zewnętrznego, czy pełną automatykę zaniku i powrotu napięcia wraz z przełącznikiem sieć–agregat?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Zamawiający przez „pracę automatyczną” rozumie możliwość automatycznego uruchomienia agregatu bez udziału operatora. Wymóg ten może zostać spełniony zarówno poprzez automatyczny rozruch po otrzymaniu sygnału zewnętrznego, jak i poprzez współpracę z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR), o ile oferowane rozwiązanie spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

7.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy agregat ma być wyposażony w gniazda odbiorcze, czy przewidziane jest podłączenie bezpośrednie do instalacji odbiorczej poprzez listwę zaciskową?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Agregat powinien być wyposażony w gniazda odbiorcze

8.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy wymagany rok produkcji nie wcześniejszy niż rok dostawy oznacza, że przy dostawie w 2026 r. agregat musi posiadać rok produkcji 2026?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Tak. Zamawiający podtrzymuje wymaganie, zgodnie z którym oferowany agregat powinien być fabrycznie nowy oraz posiadać rok produkcji nie wcześniejszy niż rok jego dostawy. Oznacza to, że w przypadku dostawy realizowanej w 2026 r. agregat powinien posiadać rok produkcji 2026.

9.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy wymagana gwarancja dla agregatu wynosi minimum 24 miesiące, analogicznie jak wskazano dla części II, czy obowiązuje inny okres gwarancyjny?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Tak, minimalna gwarancja dla agregatu powinna wynosić 24 miesiące.

10.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy wszystkie przeglądy okresowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji mają obejmować również materiały eksploatacyjne, takie jak olej, filtry i płyny, oraz koszty dojazdu serwisu?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wymaga, aby wszystkie przeglądy okresowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji obejmowały wykonanie pełnego zakresu czynności serwisowych określonych przez producenta, w tym wymianę wymaganych materiałów eksploatacyjnych (m.in. olejów, filtrów i płynów eksploatacyjnych) oraz koszty dojazdu serwisu, jeżeli są one wymagane do prawidłowej realizacji przeglądów gwarancyjnych. Koszty te należy uwzględnić w cenie oferty.

11.

Treść pytania do Zamawiającego:

Czy Zamawiający dopuści agregat o poziomie ciśnienia akustycznego $69 \pm 2,4$ dB(A) w odległości 7 m, jako spełniający wymaganie maksymalnie 75 dB(A)?

Tak. Zamawiający dopuści agregat o poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącym $69 \pm 2,4$ dB(A) w odległości 7 m, jako spełniający wymaganie maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego nieprzekraczającego 75 dB(A), pod warunkiem że parametr ten zostanie potwierdzony w dokumentacji technicznej producenta lub innym dokumencie potwierdzającym parametry akustyczne oferowanego urządzenia.

Powyższe stanowi zmianę wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Za-ca Wójta Gminy Serokomla

/-/ Aneta Mazur