

Serokomla, 22.07.2026 r.

Odpowiedź na zapytanie:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego na „**Dostawę sprzętu na cele ochrony ludności**” w części I zamówienia (**Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 65kW**) udzielamy dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

Treść pytania do Zamawiającego:

W związku z przygotowywaniem oferty na dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 65 kW mamy pytanie odnośnie obudowy w wersji wyciszonej. Czy Zamawiający zaakceptuje poziom hałasu 80- dB(A) w odległości 7 m?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego:

W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie agregatu prądotwórczego o poziomie hałasu podczas pracy nieprzekraczającym 80 dB. Po przeanalizowaniu zgłoszonej kwestii Zamawiający uznał, że parametr ten jest akceptowalny dla planowanego sposobu użytkowania urządzenia.

Powyższe stanowi zmianę wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą, zamawiający dokona korekty w treści zapytania ofertowego w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia

Za-ca Wójta Gminy Serokomla

/-/ Aneta Mazur