

Serokomla, dnia 10.08.2026

Gmina Serokomla
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla

IB.271.13.2026

Pytania do treści zapytania ofertowego i odpowiedzi Zamawiającego.

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano tłuczeń o frakcji 0–31,5 mm. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z powszechnie stosowanym nazewnictwem tłuczeń to kruszywo o frakcji 31,5–63 mm, natomiast frakcja 0–31,5 mm stanowi mieszankę niezwiązaną (kruszywo łamane 0/31,5). Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiotem zamówienia jest mieszanka 0/31,5 mm, czy tłuczeń 31,5–63 mm.

Przedmiotem zamówienia jest kruszywo łamane 0/31,5 .

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa kwarcytowego, spełniającego wymagania określone w dokumentacji postępowania oraz obowiązujących normach?

Ze względu na gorszą klinowatość oraz trudniejsze zagęszczanie Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa kwarcytowego. Kruszywo będące przedmiotem zamówienia przeznaczone będzie głównie do uzupełnienia istniejących ubytków w drogach gruntowych i utwardzonych.

Czy Zamawiający dopuszcza realizację dostaw samochodami ciężarowymi o DMC około 40 ton, czy też – ze względu na lokalizację dróg gminnych i dojazdowych do pól – przewiduje konieczność realizacji dostaw mniejszymi pojazdami? Jeżeli występują ograniczenia tonażowe na drogach objętych dostawami, prosimy o ich wskazanie.

Zamawiający przewiduje konieczność dostaw mniejszymi samochodami o DMC do ok 27 ton w związku z ryzykiem uszkodzenia istniejącej infrastruktury oraz gruntu.

Z-ca Wójta Gminy Serokomla

/-/ Aneta Mazur